

www.val-co.com

Voorbereiding op de lente
Gevel- en afzuigventilatoren

Preventief onderhoud zorgt ervoor dat de gevel- en afzuigventilatoren beter en langer blijven werken.

Er zijn een aantal dingen om in de gaten te houden bij het reinigings- en onderhoudsproces:

- Koppel de ventilator altijd los van het stroomnet voordat u met schoonmaken of onderhoud begint.
- Spuit nooit direct water op de motor van de ventilator.
- Laat de ventilatoren na het reinigen minstens 15 minuten draaien om te zorgen dat alles droog is.

Het reinigen van de gevel- en afzuigventilatoren:

- ☐ Schakel de stroom naar de ventilator uit of trek de stekker uit het stopcontact.
- ☐ Verwijder de ventilatorbladen en gebruik een borstel, doek of perslucht om het stof van de bladen te verwijderen. Optioneel: breng de bladen naar buiten en spuit beide kanten met hoge druk schoon.
- ☐ Gebruik een borstel, doek of perslucht om het stof van de motor, de bevestigingsbeugels, behuizing en kegel te verwijderen.
- ☐ Spuit de behuizing en kegel met hoge druk schoon. **Spuit nooit direct water op de motor.**
- ☐ Controleer de spanning en slijtage van de V-snaar. Stel of vervang deze indien nodig.
- ☐ Smeer de lagers met NGLI Grade 2 smeervet; ongeveer 3 keer spuiten per lager.
- ☐ Vervang jaloezieën indien nodig.
- ☐ Sluit de ventilator aan op het stroomnet en laat deze minimaal 15 minuten draaien.

We raden aan om een regelmatig onderhoudsschema te volgen om de werking en prestaties van de ventilator te verbeteren en de levensduur te verlengen.

Dagelijks:
- ☐ Controleer of alle ventilatoren werken.
- ☐ Controleer of de jaloezieën correct openen en sluiten.

Wekelijks:
- ☐ Verwijder het stof van de jaloezieën.

Maandelijks:
- ☐ Verwijder het stof van de motor en de ventilatorbladen.

Per kwartaal:
- ☐ Reinig alle gevel- en afzuigventilatoren volledig.

Halfjaarlijks:
- ☐ Reinig de bedieningselementen en sensoren.
- ☐ Inspecteer de bedieningselementen en sensoren en controleer of ze correct werken. Repareer of vervang indien nodig.

Jaarlijks:
- ☐ Vervang de V-snaar.
- ☐ Controleer het toerental van de ventilator.